

# Checklista belysning

Anläggning	Datum
------------	-------

Checklistan används för att undersöka om det finns potential för effektivisering av belysningen.

Rum/del av anläggning	(kontor, sorteringshall etc.)	Yta:	m <sup>2</sup>
Arbetstider			
Belysningstyp			
Installerad effekt/m <sup>2</sup>			

Riktvärden installerad effekt	W/m <sup>2</sup>
Cellkontor (>10/m <sup>2</sup> )	8–10
Storkontor (>12/m <sup>2</sup> )	10–12
Korridorer med upp till 3 m takhöjd	6–8
Grov industrilokal (300 Lux)	6–8

Belysningsnivå i Lux

Riktvärden belysningsnivå	Vanliga förutsättningar	Krävande förutsättningar
Soprum, kallgarage	20–150 Lux	30–200 Lux
Arkiv, transportgångar	200 Lux	300 Lux
Grovt maskin- & bänkarbete	300 Lux	500 Lux
Kontorsarbete	500 Lux	750 Lux
Finmekaniskt verkstadsarbete	700 Lux	900 Lux

Energimyndighetens riktvärden	W/m <sup>2</sup> , 100 Lux
Lysrörsarmatur	2,2
Annan typ av urladdningslampa	1,5

Är drifttider anpassade till arbetstider?

Ytterbelysning i drift dagtid?

Finns arbetsplatsbelysning?

Finns belysningsautomatik?

Är den i funktion?

Närvarostyrning

Dagsljusstyrning

Antal lux

Tidkanaler

Tider