

Avdelningen för hållbar energianvändning
Enheten för teknik och marknad
Åke B Lindström
+46165442126
ake.lindstrom@energimyndigheten.se

Miljödepartementet

103 33 Stockholm

Yttrande angående kommissionens förslag till förordning om fastställande av harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden - allmänt kallad byggproduktförordningen

Sammanfattning

Energimyndigheten tillstyrker i huvudsak kommissionens förslag till byggproduktförordning.

Energimyndigheten anser att:

- CE-märkningen ska kunna kompletteras med annan märkning när det gäller byggprodukters energi- och miljöprestanda.
- "energi- och miljöprestanda" ska skrivas in som grund för att göra en utvärdering av en produkt.
- de grundläggande kraven på energiekonomi och värmeisolering ska omfatta fler anläggningar och tappvattensystem samt krav på låg användning av vatten.

Energimyndighetens ställningstagande

Energimyndigheten anser att förslaget till förordning på ett bra sätt bidrar till att avlägsna tekniska hinder genom inriktningen mot harmoniserade tekniska anvisningar för att bedöma prestanda för byggprodukters väsentliga egenskaper.

Energimyndigheten är positiv till att systemets trovärdighet förstärks genom att arbetet med utformning, utveckling, införande och tillsyn över tillämpningen av anvisningar och metoder intensifieras samt att strängare kriterier införs för anmälda organ och för att utse tekniska bedömningsorgan. Ytterligare resurser krävs för bl a tillsynen.

Energimyndigheten är positiv till att den föreslagna lagstiftningen ställer krav på att upprätta ett harmoniserat tekniskt språk. Ett exempel på behovet av ett harmoniserat tekniskt språk är att t ex u-värden för fönster inte är jämförbara mellan olika produkter. Dagens harmoniserade standard tillåter en variation i fönsterstorlek varför u-värdet inte är entydigt bestämt. Skillnaden kan vara 10-20%. Det kan påverka både konkurrensförutsättningarna vid upphandlingar och besparingseffekterna vid byte till energieffektiva fönster på ett negativt sätt.

Energimyndigheten anser att CE-märkningen ska kunna kompletteras med annan märkningen när det gäller byggprodukters energi- och miljöprestanda. Kompletterande märkningar behövs vid marknadsföring och försäljning.

Energimyndigheten anser att "energi- och miljöprestanda" ska skrivas in i kapitel VIII som grund för att göra en utvärdering av en produkt som kan antas inte nå angivna prestanda. I motiven för den nya förordningen anges att strategierna för hållbar utveckling är viktiga.


Energimyndigheten anser att de grundläggande kraven på energiekonomi och värmeisolering ska omfatta även belysningsanläggningar och andra anläggningar, samt tappvattensystem och att kravet på låg användning av energi ska kompletteras med krav på låg användning av vatten.

Specifika synpunkter

I den svenska översättningen av grundläggande krav på energiekonomi och värmeisolering har "the amount of energy required in use" felaktigt översatts med "den värmemängd som krävs för användningen". Värmemängd ska ersättas med energimängd, för att omfatta även elenergi.

Energimyndigheten anser att beskrivningen av målgrupper för tekniska upplysningar i bilaga IV tabell 2 ska omfatta även fastighetsägare/beställare, eftersom de ska äga och förvalta det färdiga byggnadsverket.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Tomas Kåberger. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Josephine Bahr Ljungdell, Anneli Eriksson, Susan Linton Royen, Zofia Lublin, Andres Muld, Birgitta Palmberger och tf avdelningschef Mathias Fock, verksjuristen Fredrik Selander, utvecklingsdirektör Lars Guldbrand, enhetscheferna Carin Karlsson, Anita Aspegren och Maria Malmkvist, handläggarna Tomas Berggren, Arne Andersson, Eva Albäck, Mattias Törnell, Carlos Lopes samt Åke B Lindström, den sistnämnde föredragande.


Tomas Kåberger
Åke B Lindström